



Главе Половинского муниципального округа
Курганской области

В.В. Меньщиков

**ПРАВИТЕЛЬСТВО
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Гоголя, 25, г. Курган, 640002

телефон (3522) 42-89-59

сайт: <http://tarif.kurganobl.ru>

эл.почта dgrctko@kurganobl.ru

14.04.2025 № 02/776

от _____
на _____ от _____

Ответ на обращение

Уважаемый Вадим Владимирович!

Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, рассмотрен проект постановления Администрации Половинского муниципального округа Курганской области «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения на территории Половинского муниципального округа Курганской области». По итогу рассмотрения сообщаем следующее.

В случае прекращения подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию необходимо руководствоваться Регламентом определения категорий электроприемников социально-значимых организаций по надежности электроснабжения, обеспечению их резервными источниками электроэнергии, организации временных схем электроснабжения с применением в условиях массовых отключений электросетевых объектов, утвержденного 24.06.2022 г. руководителем штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Курганской области, временно исполняющим обязанности заместителя Губернатора Курганской области К.Н. Малышевым.


Обращаем внимание, что категории электроприемников по надежности электроснабжения приведены в требованиях пп. 1.2.10, 1.2.18, 1.2.19, 1.2.20, 1.2.21 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. № 204.

Считаем необходимым, в соответствии со ст. 20 ч. 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провести согласование с органом исполнительной власти Курганской области, осуществляющим полномочия по государственному регулированию и контролю в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, а также органом государственной власти Курганской области, осуществляющим полномочия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, отдельно обращаем внимание, что Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении в муниципальном образовании, в соответствии с п. 8.3.1. приказа Минэнерго России от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», подлежит ежегодной актуализации и утверждается муниципальным образованием до 1 апреля 2025 года в 2025 году, в последующих периодах утверждается до 15 февраля.

В пределах полномочий по государственному регулированию и контролю в электроэнергетике сообщаем, что к проекту постановления Администрации Половинского муниципального округа Курганской области «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения на территории Половинского муниципального округа Курганской области» замечания отсутствуют.

Директор Департамента
государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области



Е.В. Федянина

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, рассмотрев проект постановления Администрации Половинского муниципального округа Курганской области «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения на территории Половинского муниципального округа Курганской области» по итогам рассмотрения сообщаем следующее.

В случае прекращения подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию не должно руководствоваться Департаментом организации категории электроснабжающих социально-значимых организаций по надежности электроснабжения, обеспечению их резервными источниками электроэнергии, организации временных схем электроснабжения с применением в условиях массовых отключений электроснабжаемых объектов, утвержденного 24.08.2022 г. руководителем штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Курганской области, являющимся исполняющим обязанности заместителя Губернатора Курганской области И.И. Малышевым.

Обращаем внимание, что категории электроснабжающих по надежности электроснабжения приведены в требованиях пп. 1.2.10, 1.2.18, 1.2.19, 1.3.30, 1.2.21 «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)», утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. № 204.

Считаем необходимым, в соответствии со ст. 20 ч. 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провести согласование с органом исполнительной власти Курганской области, осуществляющим полномочия по государственному регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, а также органом государственной власти Курганской области, осуществляющим полномочия в области энергетического обеспечения населения, по обеспечению безопасности электроснабжения.

Косарев И.П.
(3522) 42-89-59 (доб. 210)